Projekt-Nr. / Bezeichnung	EFH Müller - 7000 Beispielhausen

RAUMLISTE

Datum: 29.9.13 Seite **G 2**

Raum-Nr.	Raum-Bezeichnung	Temperatur	Grund-fläche	Raum-volumen	ext. Transmiss.-Heizlast	Transm.-Heizlast	Lüftungs-Heizlast	Netto-Heizlast	Zusatz-Aufheizleistg	Raum-Heizlast	spezif. Heizlast
		θ_{int}	A_R	V_R	$\Phi_{T,e}$	Φ_T	Φ_V	$\Phi_{HL,n.}$	Φ_{RH}	Φ_{HL}	Φ_{HL}/m^2
E-1	**Gästezimmer**	20	17,2	46,0	399	399	266	665	0	**665**	**39**
E-2	**Dusche/WC**	24	5,0	13,4	129	312	86	398	0	**398**	**80**
E-3	**HWR**	20	8,9	23,8	137	137	137	274	0	**274**	**31**
E-4	**Abstellraum**	20	7,4	19,8	152	152	114	267	0	**267**	**36**
E-5	**Flur Garder.**	20	18,1	48,3	413	413	279	692	0	**692**	**38**
E-6	**Küche**	20	14,5	38,6	395	395	223	618	0	**618**	**43**
E-7	**Wohnen/Essen**	20	46,2	123,4	1.086	1.086	713	1.799	0	**1.799**	**39**
D-1	**BAD**	24	11,5	28,8	451	604	186	790	0	**790**	**69**
D-2	**Abstellraum**	20	5,9	14,9	137	137	86	223	0	**223**	**38**
D-3	**Büro**	20	13,4	33,5	288	288	193	481	0	**481**	**36**
D-4	**Hobby & Flur**	20	32,8	82,1	946	946	474	1.420	0	**1.420**	**43**
D-5	**Kind 2**	20	15,6	39,0	304	304	225	529	0	**529**	**34**
D-6	**Kind 1**	20	15,7	39,3	296	296	227	524	0	**524**	**33**
D-7	**Schlafzimmer**	20	16,0	40,1	464	464	231	695	0	**695**	**43**
D-8	**Ankleide**	20	5,1	12,8	143	143	74	217	0	**217**	**43**
	SUMMEN:		**233**	604	5.740	6.076	3.517	9.593	0	**9.593**	

GESCHOSSE:		A_R	V_R	$\Phi_{T,e}$	Φ_T	Φ_V	$\Phi_{HL,n.}$	Φ_{RH}	Φ_{HL}
EG	**Erdgeschoss**	117	313	2711	2894	1819	4713	0	4713
DG	**Dachgeschoss**	116	290	3029	3182	1697	4880	0	4880