VEREINBARUNGEN

Datum: 29.09.13 Seite **V 1**

Raum-Nr.	Raumname	Innen-temperatur	Mindest-Luftwechsel	Absenk-zeit	Wiederauf-heizzeit
		θ_{int}	n_{min}	t_{Abs}	t_{RH}
E-1	Gästezimmer	20 °C	0,5 1/h		
E-2	Dusche/WC	24 °C	0,5 1/h		
E-3	HWR	20 °C	0,5 1/h		
E-4	Abstellraum	20 °C	0,5 1/h		
E-5	Flur Garder.	20 °C	0,5 1/h		
E-6	Küche	20 °C	0,5 1/h		
E-7	Wohnen/Essen	20 °C	0,5 1/h		
D-1	BAD	24 °C	0,5 1/h		
D-2	Abstellraum	20 °C	0,5 1/h		
D-3	Büro	20 °C	0,5 1/h		
D-4	Hobby & Flur	20 °C	0,5 1/h		
D-5	Kind 2	20 °C	0,5 1/h		
D-6	Kind 1	20 °C	0,5 1/h		
D-7	Schlafzimmer	20 °C	0,5 1/h		
D-8	Ankleide	20 °C	0,5 1/h		