

HEIZLASTBERECHNUNG DIN EN 12831

Bauvorhaben: EFH Müller
Standort: 7000 Beispielhausen
Datum: 29. September 2013
Projekt-Nr.: 2013-1

Bauherr: Müller
Straße: Beispielstraße
Ort: 7000 Beispielhausen

Fachplaner: wbs-WärmebedarfService
Straße: Hauptstraße 130
PLZ+Ort: 97299 Zell am Main
Kundennummer: 10025000

ERGEBNIS HEIZLASTBERECHNUNG

Norm-Gebäudeheizlast	$\Phi_{HL,Geb}$	7,5 kW
Heizlast / beheizte Gebäudefläche	$\Phi_{HL,Geb} / A_{N,Geb}$	32,1 W/m²
Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen	$\Phi_{HL,Geb} / V_{N,Geb}$	12,4 W/m³